



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по Петровскому,
Аткарскому и Екатериновскому районам
Саратовской области**

412420, г. Аткарск, ул. Советская, 90,
т.8(84552) 3-12-54, gpn52@gumchs.saratov.ru

22.02.2022 г. 2-4-17-32

Отметка о размещении сведений в
едином реестре контрольных (над-
зорных)

мероприятий, QR-код *
КНМ 64220061000201125550 от
14.01.2022



**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 7/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному общеобразовательному учреждению – основная общеобразовательная школа п. Юбилейный Екатериновского района Саратовской области
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому, Аткарскому и Екатериновскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области подполковника внутренней службы Слепова Юрия Александровича от 14.01.2022 № 7, в период с 08.02.2022г. по 21.02.2022 г. дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому, Аткарскому и Екатериновскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области Прокофьевым Сергеем Александровичем проведено плановое КНМ «Выездная проверка», в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МОУ СОШ пос. Юбилейный Тимофеева М.А.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не в полной мере отражены сведения в соответствии с подпунктами «В-О», п. 394 раздела 18 ППР в РФ	П. 2,394 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479	08.08.2022	
2.	Периодичность проведения противопожарного инструктажа не соблюдена	П.3 ППР в РФ, п. 22 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007г. №645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", ч.3 ст.4 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о соблюдении требований пожарной безопасности»;	08.08.2022	
3.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (журнал не заведен)	П. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479	08.08.2022	
4.	Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств не организованы. Шлейфы №1, №2 помещений первого этажа и №5 №6, №7 помещений второго этажа (проводятся ремонтные работы кровли) прибора приемно-контрольного пожарного в неисправном состоянии (отключены)	П. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479	08.08.2022	
5.	Извещатели пожарные ручные на первом и втором этажах здания, за исключением помещения фойе в неисправном состоянии (кнопка в утопленном, не отжатом положении)	П. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479	08.08.2022	

6.	Световое табло «выход» системы СОУЭ на входах второго этажа не работает	П. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479	08.08.2022	
7.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал отсутствует)	П.60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479	08.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МОУ СОШ п. Юбилейный. Екатериновского района
Саратовской области Тимофеевой М.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Дознаватель отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Петровскому,
Аткарскому и Екатериновскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области
майор внутренней службы Прокофьев С.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.